Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / *By the product certificate number* **Nº 240348RECO06-A–CER**

Emitido a: / *Issued to:*

Propietario de la licencia: / *License holder:*
FOXESS CO., LTD.
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Marca: / *Trademark:*

Dirección de fábrica: / *Factory location:*
FOXESS CO., LTD.
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / *It is certified that the product:*

Tipo de aparato: / *Type of product:* **Inversor FV conectado a la red** / *PV Grid-tied Inverter*

Modelos: / *Models:*		**V30**	**V33**	**V36**	**V40**	**V50**	**V60**	**V75**
Datos técnicos: / *Rated characteristics:*	**Potencia nominal** / *Rated power*	**30 kW**	**33 kW**	**36 kW**	**40 kW**	**50 kW**	**60 kW**	**75 kW**
	Tensión nominal / *Rated voltage*	**230/400 V_{ac}**						
	Frecuencia nominal / *Rated frequency*	**50 Hz**						
	Versión firmware / *Firmware version*	**Manager_V1.07, Master_V1.09, Slave_V1.00, AFCI_V1.01**						
	Número de fases / *Number of phases*	**Trifásico** / *Three-phase* **(3/N/PE)**						
	Transformador de aislamiento / *Isolation transformer*	**No** / *No*						

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / *Is in compliance with the test standard:*

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / *taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:*

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / *The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.*

Este certificado se emite por vez primera el 11 de octubre de 2024. / *This certificate is first issued on 11th October 2024.*
Este certificado es válido hasta el 11 de octubre de 2029. / *This certificate is valid until the 11th October 2029*.

Madrid, 11 de octubre de 2024 / *Madrid, 11th October 2024*

María J. González Soria
Certificadora