Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / *By the product certificate number* **Nº 240348RECO06-B–CER**

Emitido a: / *Issued to:*

Propietario de la licencia: / *License holder:* **FOXESS CO., LTD.**
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Marca: / *Trademark:*

Dirección de fábrica: / *Factory location:* **FOXESS CO., LTD.**
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / *It is certified that the product:*

Tipo de aparato: / *Type of product:* **Inversor FV conectado a la red** / *PV Grid-tied Inverter*

Modelos: / *Models:*		**V30**	**V33**	**V36**	**V40**	**V50**	**V60**	**V75**
Datos técnicos: / *Rated characteristics:*	**Potencia nominal** / *Rated power*	**30 kW**	**33 kW**	**36 kW**	**40 kW**	**50 kW**	**60 kW**	**75 kW**
	Tensión nominal / *Rated voltage*	**230/400 V_{ac}**						
	Frecuencia nominal / *Rated frequency*	**50 Hz**						
	Versión firmware / *Firmware version*	**Manager_V1.07, Master_V1.09, Slave_V1.00, AFCI_V1.01**						
	Número de fases / *Number of phases*	**Trifásico** / *Three-phase* **(3/N/PE)**						
	Transformador de aislamiento / *Isolation transformer*	**No** / *No*						

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / *Is in compliance with the requirements of the regulations:*

- **RD 647/2020**, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. **(1)**
- **RD 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. **(1)**
- **RD 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. **(1)**

(1) Observación: Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ***(1) Remark:*** *Being **ONLY** certified the technical presciptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.*

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / *The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.*

Este certificado se emite por vez primera el 11 de octubre de 2024. / *This certificate is first issued on 11th October 2024.*
Este certificado es válido hasta el 11 de octubre de 2029. / *This certificate is valid until the 11th October 2029*.

Madrid, 11 de octubre de 2024 / *Madrid, 11th October 2024*

María J. González Soria
Certificadora

SGS Tecnos, S.A.U. C/ Trespaderne, 29 - 28042 Madrid
This certificate is issued by SGS under its General Conditions for Product Certification at www.sgs.com/terms_and_conditions.
The status and validity of the certificate can be checked scanning the QR code above included or through the following web link.
This document cannot be reproduced partially.